

63

Protivpožarni premaz



Opšte građevinske dozvole / izvještaj o testiranju

Odobrenje za sistem sa kombinovanom pregradom Sistem C Z-19.15-1413	Odobrenje za proizvod Protivpožarni premaz Z-19.11-1389	Sistemsко одобрење за противпоžарну преграду W1 Систем C1 S 90 Z-19.15-1493
---	--	--

1. Primjena

- U sistemu **C** + **C1** + **D1**
 - Kombinovana pregrada W **C**
 - Protivpožarna pregrada W1 **C1**
 - Vatrootporna pjena 90 **D1**
- Bujaći premaz na disperzionalnoj bazi za višenamjensku upotrebu.

2. Prednosti

- Jednostavna aplikacija četkom, valjkom ili pištoljem za raspršivanje.

3. Svojstva

- Pjeni u slučaju pare.
- Trajno elastično.
- Otporno na starenje.


4. Napomene

- Ovaj premaz ne smije biti korišten u prostorijama izloženim vlazi.
- Ne smije se aplicirati ako je izložen teškoj kiši, neprekidnom ili uzastopnom smrzavanju i odmrzavanju, UV zračenju ili prskajućoj vodi.
- Ne smije se premazivati bojama jer boja može ometati pjenjenje u slučaju požara.
- Skladištenje: čuvati od smrzavanja, 12 mjeseci.


Upute za upotrebu



Očistiti otvor.




Promiješati protivpožarni premaz.



Premazati kablove i kablovske trase.



Umetnuti ploče od mineralnih vlakana. Žavrni premaz nanjeti na pregradnu površinu, kablove i kablovske trase (min. 1 mm debeline).



Postaviti ID pločicu za obilježavanje.